



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002768229

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，不可调光，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:75^{\circ}\text{C}$ ，I 类，IP65，不可调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页；100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 18 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 04 月 28 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002768229

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	HBG-240-24A	输出：Max.25Vdc,10.0A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块
2	HBG-240-36A	输出：Max.37Vdc,6.7A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块;
3	HBG-240-48A	输出：Max.49Vdc,5.0A (恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块;
4	HBG-240-60A	输出：Max.62Vdc,4.0A (恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块;

输入：100-240V~,2.5A,50/60Hz; ta: 50°C,tc: 75°C, SELV,IP65, , , 

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002768230

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光/非控制端口调光，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:75^{\circ}\text{C}$ ，I 类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 18 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 04 月 28 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002768230

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-240-24	输出：Max.25Vdc,10.0A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块	不可调光
2	HBG-240-24B		外接电阻调光
3	HBG-240-24DA		DALI调光
4	HBG-240-36	输出：Max.37Vdc,6.7A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块；	不可调光
5	HBG-240-36B		外接电阻调光
6	HBG-240-36DA		DALI调光
7	HBG-240-48	输出：Max.49Vdc,5.0A (恒流)， 配套光源：Max.240W LED 模块；	不可调光
8	HBG-240-48B		外接电阻调光
9	HBG-240-48DA		DALI调光
10	HBG-240-60	输出：Max.62Vdc,4.0A (恒流)， 配套光源：Max.240W LED 模块；	不可调光
11	HBG-240-60B		外接电阻调光
12	HBG-240-60DA		DALI调光

输入：100-240V $\sim$ ，50/60Hz， $t_a$ ：50 $^{\circ}$ C， $t_c$ ：75 $^{\circ}$ C，SELV,IP67, , , 

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782448

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号非控制端口调光/  
控制端口调光，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:75^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP20，适宜  
直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2030年02月11日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年06月30日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782448

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-240-24	输出：Max.25Vdc,10.0A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块	不可调光
2	HBG-240-24A		不可调光
3	HBG-240-24AB		外接电阻调光
4	HBG-240-24B		外接电阻调光
5	HBG-240-24DA		DALI调光
6	HBG-240-36	输出：Max.37Vdc,6.7A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块;	不可调光
7	HBG-240-36A		不可调光
8	HBG-240-36AB		外接电阻调光
9	HBG-240-36B		外接电阻调光
10	HBG-240-36DA		DALI调光
11	HBG-240-48	输出：Max.49Vdc,5.0A (恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块;	不可调光
12	HBG-240-48A		不可调光
13	HBG-240-48AB		外接电阻调光
14	HBG-240-48B		外接电阻调光
15	HBG-240-48DA		DALI调光
16	HBG-240-60	输出：Max.62Vdc,4.0A (恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块;	不可调光
17	HBG-240-60A		不可调光
18	HBG-240-60AB		外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782448

证书附页：第 2 页 共 2 页

19	HBG-240-60B		外接电阻调光
20	HBG-240-60DA		DALI调光
输入：100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C, tc: 75°C, SELV, IP20,  ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司