



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749739

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护： 110°C ）
见附页；100-240V~，50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月30日 有效期至：2029年05月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年02月03日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749739

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-40D-12	输出：Max. 12Vdc, 3.34A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
2	LPF-40D-15	输出：Max. 15Vdc, 2.67A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
3	LPF-40D-20	输出：Max. 20Vdc, 2.0A (恒流) 配套光源：Max. 40W LED 模块
4	LPF-40D-24	输出：Max. 24Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
5	LPF-40D-30	输出：Max. 30Vdc, 1.34A (恒流) 配套光源：Max. 40.2W LED 模块
6	LPF-40D-36	输出：Max. 36Vdc, 1.12A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
7	LPF-40D-42	输出：Max. 42Vdc, 0.96A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
8	LPF-40D-48	输出：Max. 48Vdc, 0.84A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
9	LPF-40D-54	输出：Max. 54Vdc, 0.76A (恒流) 配套光源：Max. 41.04W LED 模块
10	LPF-60D-12	输出：Max. 12Vdc, 5A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
11	LPF-60D-15	输出：Max. 15Vdc, 4A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
12	LPF-60D-20	输出：Max. 20Vdc, 3A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
13	LPF-60D-24	输出：Max. 24Vdc, 2.5A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
14	LPF-60D-30	输出：Max. 30Vdc, 2.0A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
15	LPF-60D-36	输出：Max. 36Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749739

证书附页：第 2 页 共 2 页

16	LPF-60D-42	输出： Max. 42Vdc, 1.43A (恒流) 配套光源： Max. 60.06W LED 模块
17	LPF-60D-48	输出： Max. 48Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源： Max. 60W LED 模块
18	LPF-60D-54	输出： Max. 54Vdc, 1.12A (恒流) 配套光源： Max. 60.48W LED 模块
输入： 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C, tc: 80°C, SELV, IP67,  ,  ,  , 		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司