



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749740

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:40^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:70^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年11月13日 有效期至：2029年11月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年02月03日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749740

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	LPF-90D-15	输出：15Vdc,5A (恒流) 配套光源：Max.75W LED 模块	外接电阻调光
2	LPF-90D-20	输出：20Vdc,4.5A (恒流) 配套光源：Max.90W LED 模块	外接电阻调光
3	LPF-90D-24	输出：24Vdc,3.75A (恒流) 配套光源：Max.90W LED 模块	外接电阻调光
4	LPF-90D-30	输出：30Vdc,3A (恒流) 配套光源：Max.90W LED 模块	外接电阻调光
5	LPF-90D-36	输出：36Vdc,2.5A (恒流) 配套光源：Max.90W LED 模块	外接电阻调光
6	LPF-90D-42	输出：42Vdc,2.15A (恒流) 配套光源：Max.90.3W LED 模块	外接电阻调光
7	LPF-90D-48	输出：48Vdc,1.88A (恒流) 配套光源：Max.90.24W LED 模块	外接电阻调光
8	LPF-90D-54	输出：54Vdc,1.67A (恒流) 配套光源：Max.90.18W LED 模块	外接电阻调光

输入：100-240V~, 50/60Hz, 0.95A, ta: 40°C,tc: 70°C, IP67, SELV, , , ,



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司